



НТ МУП «ГОРЭНЕРГО-НТ»

НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРЭНЕРГО-НТ»

ИНН 6623090236 КПП 662301001 ОГРН 1126623013461

Юридический/Фактический/Почтовый адрес: 622051, Свердловская область г.Нижний

Тагил ул. Крупской, здание 5Б строение 1.

тел. 8 (3435) 230-560 эл.почта: post@ge-nt.ru

р/сч. 40701810601280003948 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Корр. счет 30101810145250000411 БИК 044525411

13.05.2025г. № 855

на № _____ от _____

Предписание

По подготовке систем теплоснабжения и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026гг.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, включая Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234" Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".

- В срок до 15 мая 2025 г. разработать план работ по подготовке тепловых пунктов и систем теплоснабжения в целом предстоящему отопительному периоду, предоставить его в ресурсоснабжающую организацию.

- Для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепловых энергоустановок назначить распорядительным документом лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок его заместителя.

- Обеспечить проверку знаний ПТЭТЭ за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок у ответственного и его заместителя комиссией органов государственного технического надзора.

- Разработать и вывесить на видном месте в помещении теплового пункта схему теплоснабжения (тепловые сети, тепловой пункт и т.д.) с указанием на схеме номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры (гл.2.8; п.9.15; Приложение 4 к ПТЭТЭ).

- провести испытания оборудования, тепловых узлов, систем отопления и ГВС на прочность и плотность.

- выполнит промывку систем отопления и горячего водоснабжения в присутствии представителя РСО.

- выполнить ревизию запорной арматуры и оборудования тепловых узлов, оснастить тепловые узлы в соответствии с приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 П11.5.3.

- необходимо подготовить многоквартирные дома к сдаче тепловых узлов с учетом устраненных замечаний по гарантийным письмам.

- На момент осмотра тепловых пунктов подготовить оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду. (Приложение N 1 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234)

Директор НТ МУП «Горэнерго-НТ»

Исполнитель Сушинский А.В.тел. +7 (3435) 23-05-74

И.А. Анфилов